



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/261-Э

Законному представителю
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников»
(полное наименование юридического лица)

662970, Красноярский край, г. Железногорск
проспект Курчатова, 15.

(место нахождения юридического лица)

« 21 » июня 2017г.

(дата составления предписания)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеевым Владимиром Васильевичем в период с 3 июня по 26 июня 2017 года на основании распоряжения №1339-р/кр от 15.04.2017г. и.о. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников». Проверка проведена в присутствии директора Качалкиной Зинаиды Анатольевны.

ОГРН №1022401405861, ИНН/КПП 2452015704/245201001, юридический адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 15.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарушений при проверке технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» №10/261/1339/2017 от 2.06.2017г. на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Заместитель лица ответственного за электрохозяйство не прошёл проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.2.7	25.12.2017г.
2.	Не предоставлен перечень технической документации для электроустановки.	ПТЭЭП, п.1.8.2.	25.12.2017г.
3.	Отсутствует утверждённый перечень инструкций и схем для электротехнического персонала.	ПТЭЭП, п.1.8.2.	25.12.2017г.
4.	Распорядительным документом не определено и не оборудовано место хранения средств защиты.	ИПиИСЗ, п.1.2.3, п.1.3.9.	25.12.2017г.
5.	Электроустановка не укомплектована испытанными защитными средствами.	ИПиИСЗ, п.1.2.1, п.1.2.2. прил. 8.	25.12.2017г.
6.	Отсутствует распоряжение о назначении лица, ответственного за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	ИПиИСЗ, п.1.4.3.	25.12.2017г.
7.	Не предоставлен технический паспорт на заземляющее устройство (ЗУ) здания.	ПТЭЭП, п.2.7.15.	25.12.2017г.
8.	На светильниках освещения подвального помещения отсутствует защитное стекло.	ПТЭЭП, п.2.12.7.	25.12.2017г.
9.	Кабинет 1-8. Соединение нулевых защитных проводников у сверлильного станка выполнено по несколько штук под один болтовое крепление.	ПУЭ-7изд., п.1.7.144.	25.12.2017г.
10.	Кабинет 2-23. На двери щита 380В отсутствует запирающее устройство (замок).	ПТЭЭП, п.2.2.4.	25.12.2017г.
11.	Не предоставлены сведения о проведении очередного энергетического обследования зданий, строений, сооружений в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009г.	ФЗ-261, ч. 1, ст.16.	25.12.2017г.
12.	Не утверждена Программа и мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009г.	ФЗ-261, ч.1, ст.24, ч.1, ст.25.	25.12.2017г.

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:

Таблица 2.

№ п/п	Полное название нормативного документа
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации 13.01.2003г. №6 (ПТЭЭП).
2.	Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание, утверждены приказом №204 Министерства энергетики РФ от 08.07.2003г. (ПУЭ).
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждено Приказом Минэнерго России 30.06.2003г. №261 (ИПиИСЗ).
4.	Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ-261)

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МБУ ДО «СЮТ»

Качалкина З.А. «21» июня 2017г.

(Должность, Ф.И.О, дата)

✓ 

(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


Лицо вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела по надзору

в электроэнергетике Елисеев В.В.

(Должность, Ф.И.О.)





(подпись)

Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Директор МБУ ДО «СЮТ»

Качалкина З.А. «21» июня 2017г.



(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.